

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1210117

Výrobek: Silový kabel

Typ: 10-AXEKVCE ..., 22-AXEKVCE ..., 35-AXEKVCE ...,
10-CXEKVCE ..., 22-CXEKVCE ..., 35-CXEKVCE ...

Jmenovité hodnoty: 1x50/16 mm², 1x70/16 mm², 1x95/16 mm², 1x120/16 mm², 1x150/25 mm², 1x185/25 mm², 1x240/25 mm²,
1x300/25 mm², 1x400/35 mm², 1x500/35 mm²; 6/10 kV, 12,7/22 kV, 20/35 kV

Objednatel: Tele-Fonika Kable S.A
Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice, Polsko

Výrobce: Tele-Fonika Kable S.A
Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice, Polsko

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 210438-01/01 ze dne: 16.03.2021

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
PNE 34 7625:11 ed.4

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 210438 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 23.03.2024

24.03.2021

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



210438-01

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFICATE

No.: 1210117

Product: Power cable

Type: 10-AXEKVCE ..., 22-AXEKVCE ..., 35-AXEKVCE ...,
10-CXEKVCE ..., 22-CXEKVCE ..., 35-CXEKVCE ...

Rating: 1x50/16 mm², 1x70/16 mm², 1x95/16 mm², 1x120/16 mm², 1x150/25 mm², 1x185/25 mm², 1x240/25 mm²,
1x300/25 mm², 1x400/35 mm², 1x500/35 mm²; 6/10 kV, 12,7/22 kV, 20/35 kV

Ordering firm: Tele-Fonika Kable S.A
Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice, Poland

Manufacturer: Tele-Fonika Kable S.A
Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice, Poland

Trade mark:

The test results are stated in the test-report No.: 210438-01/01 of: 16.03.2021

A sample of the product was found to be in conformity with:
PNE 34 7625:11 ed.4

Other data:

The validity of the certificate is limited to: 23.03.2024

24.03.2021

Prague

Mgr. Miroslav Sedláček
Head of Certification Body



210438-01