

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1160046

Výrobek: Silový kabel s pryžovou izolací a pláštěm z chloroprenu

Typ: 1-CHBU, 3-CHBU, 6-CHBU

Jmenovité hodnoty: 1 x (35-400) mm²; 1 kV, 3 kV, 6 kV

Objednatel: Tele-Fonika Kable S.A
Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polsko

Výrobce: Tele-Fonika Kable S.A
Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polsko

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 504646-01/01 ze dne: 14.01.2016

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
WE-TF-007:2003, PN-89/E-29100:1990, ČSN EN 60811-201:13, ČSN EN 60811-202:13, ČSN EN 60811-203:13,
ČSN EN 60811-501:13, ČSN EN 60811-401:13, ČSN EN 60811-412:13, ČSN EN 60811-504:13, ČSN EN 60811-506:13,
ČSN EN 60811-100:13, ČSN EN 60811-404:13, ČSN EN 60811-507:13, ČSN 347010-82:09, ČSN EN 60332-1-1:05,
ČSN EN 60332-1-2:05, ČSN EN 60228:05


Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 504646 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.01.2019

22.01.2016

V Praze dne


Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



504646-01