

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1160735

Výrobek: Silový kabel

Typ: 6-CHCU, 6-CHCU-TT

Jmenovité hodnoty: 3x(16-25)+1x16, 3x35+1x25, 3x(50-120)+3x16, 3x150+3x25, 3x185+3x35 mm²

Objednatel: Tele-Fonika Kable S.A
Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice, Polsko

Výrobce: Tele-Fonika Kable S.A
Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polsko

Výrobní místo: Tele-Fonika Kable S.A
Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polsko

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 603492-01/01 ze dne: 30.09.2016

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
WT-TF-008:2003, PN-89/E-29100:1990, ČSN EN 60811-201:13,
ČSN EN 60811-202:13, ČSN EN 60811-203:13, ČSN EN 60811-501:13,
ČSN EN 60811-401:13, ČSN EN 60811-412:13, ČSN EN 60811-504:13,
ČSN EN 60811-506:13, ČSN EN 60811-100:13, ČSN EN 60811-404:13,
ČSN EN 60811-507:13, ČSN 347010-82:09, ČSN EN 60332-1-1:05+A1:16,
ČSN EN 60332-1-2+A1:16:05, ČSN EN 60228:05

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 603492 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.09.2019

04.10.2016

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



603492-01