

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1160737

Výrobek: Silový kabel

Typ: 6-CYKCY, 6-AYKCY, 6-CYKCYDY, 6-AYKCYDY

Jmenovité hodnoty: 1x35/16 - 3x240/25 mm² pro 6-CYKCY, 6-AYKCY
3x35/16 - 3x240/25 mm² pro 6-CYKCYDY,
6-AYKCYDY, 3,6/ 6 kV

Objednatel: Tele-Fonika Kable S.A
Hípólita Cegielskiego 1 , 32-400 Myšlenice, Polsko

Výrobce: Tele-Fonika Kable S.A
Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polsko

Výrobní místo: Tele-Fonika Kable S.A
Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polsko

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 603499-01/01 ze dne: 30.09.2016

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 60811-100:13, ČSN EN 60811-201:13,
ČSN EN 60811-202:13, ČSN EN 60811-203:13,
ČSN EN 60811-401:13, ČSN EN 60811-409:13,
ČSN EN 60811-501:13, ČSN EN 60811-508:13,
ČSN EN 60811-509:13, ČSN 34 7010-82:09,
ČSN EN 60228:05, ČSN IEC 60502-2:04,
ČSN EN 60332-1-1:05+A1:16,
ČSN EN 60332-1-2:05+A1:16, WT/TF/TT/2013 a technické specifikace výrobce

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ na základě smlouvy č. 603499 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.09.2019

04.10.2016

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



603499-01