

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1170524

**Výrobek:** Silový kabel

**Typ:** 1-YY, 1-AYY

**Jmenovité hodnoty:** 1 x (25 - 630) mm<sup>2</sup>, 0,6/1,0 kV

**Objednatel:** Tele-Fonika Kable S.A  
Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice, Polsko

**Výrobce:** Tele-Fonika Kable S.A  
Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polsko

**Výrobní místo:** Tele-Fonika Kable S.A  
Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polsko

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 701887-01/01 ze dne: 26.06.2017**

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**

ČSN 34 7659-1:04+Z1:07, ČSN 34 7659-3A:96+Z1:99+Z2:99, ČSN 34 7659-3G:04+Z1:07, ČSN 34 7010-82:09, ČSN EN 60228:05, ČSN EN 60811-201:13, ČSN EN 60811-202:13, ČSN EN 60811-401:13, ČSN EN 60811-501:13, ČSN EN 60811-505:13, ČSN EN 60811-506:13, ČSN EN 60811-508:13, ČSN EN 60811-509:13, ČSN EN 60811-409:13, ČSN EN 60811-405:13, ČSN EN 60811-402:13, ČSN EN 60332-1-1:05+A1:16, ČSN EN 60332-1-2:05+A1:16+A11:17

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 701887 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

**Platnost certifikátu je omezena do: 31.07.2020**

27.07.2017

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



701887-01