

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1170816

Výrobek: Silový kabel

Typ: 1-CYKY, 1-AYKY

Jmenovité hodnoty: 3x(25-300)+(16-150) mm², 1x(1-630) mm², 2x(1-35) mm²,
3x(1-120) mm², (4-5)x(1-240) mm², 0,6-1 kV

Objednatel: Tele-Fonika Kable S.A
Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice, Polsko

Výrobce: Tele-Fonika Kable S.A
Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice, Polsko

Výrobní místo: Tele-Fonika Kable S.A
Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice, Polsko

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 701888-01/01 ze dne: 31.10.2017

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60811-100:2012, ČSN EN 60811-201:2012, ČSN EN 60811-202:2012,
ČSN EN 60811-203:2012, ČSN EN 60811-401:2012, ČSN EN 60811-501:2012, ČSN EN 60811-504:2012,
ČSN EN 60811-506:2012, ČSN EN 60811-508:2012, ČSN EN 60811-509:2012,
ČSN 34 7010-82:2009, ČSN EN 60228:2005, ČSN 34 7659-1:04+Z1:07,
ČSN EN 60332-1-1:2005, ČSN EN 60332-1-2:2005

Jiné údaje: zkoušeno dle WT-01/TF/TT /2014

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 701888 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.11.2020

10.11.2017

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



701888-01