

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1190064

**Výrobek:** Kabely pro řídicí, měřicí a automatizační systémy

**Typ:** JYTY

**Jmenovité hodnoty:** (2-30) x 1,0 mm<sup>2</sup>; 250 V

**Objednatel:** Tele-Fonika Kable S.A  
Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice, Polsko

**Výrobce:** Tele-Fonika Kable S.A  
Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice, Polsko

**Výrobní místo:** Tele-Fonika Kable S.A  
Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice, Polsko

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 804015-01/01 ze dne: 31.01.2019

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**

ČSN 34 7010-82:09, ČSN EN 60228:05+1:08, ČSN EN 60811-501:13, ČSN EN 60811-401:13+A1:18, ČSN EN 60811-508:13+A1:18, ČSN EN 60811-409:13, ČSN EN 60811-509:13+A1:18, ČSN EN 60811-504:13, ČSN EN 60811-506:13, ČSN EN 60811-405:13, ČSN EN 60811-100:13, ČSN EN 50363-0:06+Z1:12, ČSN EN 50363-3:06+A1:12, ČSN EN 50363-4-1:06, ČSN EN 60332-1-1:05, ČSN EN 60332-1-2:05, ČSN 34 7659-1:04+Z1:07

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 804015 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

**Platnost certifikátu je omezena do:** 31.01.2022

31.01.2019 oprava 07.12.2020

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



804015-01

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFICATE

No.: 1190064

**Product:** Cables for measuring, control and automation systems

**Type:** JYTY

**Rating:** (2-30) x 1,0 mm<sup>2</sup>; 250 V

**Ordering firm:** Tele-Fonika Kable S.A  
Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice, Poland

**Manufacturer:** Tele-Fonika Kable S.A  
Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice, Poland

**Factories:** Tele-Fonika Kable S.A  
Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice, Poland

**Trade mark:**

**The test results are stated in the test-report No.:** 804015-01/01 of: 31.01.2019

**A sample of the product was found to be in conformity with:**

ČSN 34 7010-82:09, ČSN EN 60228:05+1:08, ČSN EN 60811-501:13, ČSN EN 60811-401:13+A1:18, ČSN EN 60811-508:13+A1:18,  
ČSN EN 60811-409:13, ČSN EN 60811-509:13+A1:18, ČSN EN 60811-504:13, ČSN EN 60811-506:13, ČSN EN 60811-405:13,  
ČSN EN 60811-100:13, ČSN EN 50363-0:06+Z1:12, ČSN EN 50363-3:06+A1:12, ČSN EN 50363-4-1:06, ČSN EN 60332-1-1:05,  
ČSN EN 60332-1-2:05, ČSN 34 7659-1:04+Z1:07

**Other data:**

**The validity of the certificate is limited to:** 31.01.2022

31.01.2019 corrigendum 07.12.2020

Prague

Mgr. Miroslav Sedláček  
Head of Certification Body



Stamp



804015-01